

違反対象物の公表一覧

更新日:令和6年11月13日

【酒々井町】

防火対象物の名称(フリガナ)	酒々井ビル(シスイビル)
防火対象物の所在地	酒々井町中央台二丁目18番地18
公表の対象となる違反の内容	屋内消火栓設備未設置
公表日	令和6年11月13日